


**ISTRUZIONI MONTAGGIO - MOUNTING THE SWITCH - INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION MONTAGEANWEISUNGEN - POKYNY PRO MONTÁŽ - MONTAGEANWEISUNGEN INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU - ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ تعليمات التركيب**




**INSTALLAZIONE PER RIEMPIMENTO INSTALLATION FOR FILLING INSTALLATION POUR REPLESSAGE INSTALLATION FÜR DIE BEFÜLLUNG INSTALOWANIE DO NARĘNIANIA INSTALATION FÜR DIE BEFÜLLUNG УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

ملاء المنتج

**UTILIZZARE I TERMINALI NERO E BLU.**  
In questa condizione il Regolatore di Livello chiude in basso al minimo livello. Variando la distanza tra il galleggiante ed il contropeso, si ha la regolazione dei livelli Min. e Max.  
**USE THE BLACK AND BLUE TERMINALS.**  
In this condition, the Level regulator closes in the lower part at the minimum level. By changing the distance between the regulator and the counterweight, the control of the Min. and Max. levels is obtained.  
**UTILISER LES BORNES DE COULEUR NOIR ET BLEU.**  
Dans cette condition, le régulateur de niveau bloque en bas le niveau minimal. Si on modifie la distance entre le flotteur et le contrepoids, on obtient le réglage des niveaux min. et max.  
**SCHWARZE UND BLAUE KLEMMEN VERWENDEN.**  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den unteren Bereich bei Erreichen des Mindestfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE ČERNOU A MODROU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v dolní části při minimální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС ЧАРНЕЈ І БРАЎЗЕЎЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень перакрывае ніжнюю часть до мінімальнаго ўзровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень міні. і макс.  
**Используйте черный и синий зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает нижнюю часть до минимального уровня. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

قم باستخدام أطراف علبة الأقطاب السوداء والزرقة. في هذه الحالة يغلط منظم المستوى في الأعلى عند أقصى مستوى. يتم ضبط المستويات الأدنى والأقصى باختلاف المسافة ما بين العوامة والنقل الموازن.  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den unteren Bereich bei Erreichen des Mindestfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE ČERNOU A MODROU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v dolní části při minimální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС ЧАРНЕЈ І НЕБІЕСКІЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень змыкае на доле на мінімальнаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень міні. і макс.  
**Используйте черный и синий зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает нижнюю часть до минимального уровня. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

**ITALTECNICA SRL**  
Viale Europa, 31  
35020 Tribano (PD)  
Italy  
Tel. +39 049 9585388  
Fax +39 049 5342439  
www.italtecnica.com



**INSTALLAZIONE PER SVUOTAMENTO INSTALLATION FOR EMPTYING INSTALLATION POUR VIDANGE INSTALLATION FÜR DIE ENTLÉERUNG INSTALOWANIE DO OPROŻNIANIA УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСТОШЕНИЯ**

تفريغ المنتج

**UTILIZZARE I TERMINALI NERO E MARRONE**  
In questa condizione il Regolatore di Livello chiude in alto al massimo livello. Variando la distanza tra il galleggiante ed il contropeso, si ha la regolazione dei livelli Min. e Max.

**USE THE BLACK AND BROWN TERMINALS.**  
In this condition, the level regulator closes in the upper part at the max. level. By changing the distance between the regulator and the counterweight, the control of the Min. and Max. levels is obtained.  
**UTILISER LES BORNES DE COULEUR NOIR ET MARRON**  
Dans cette condition, le régulateur de niveau bloque en haut le niveau maximum. Si on modifie la distance entre le flotteur et le contrepoids, on obtient le réglage des niveaux min. et max.  
**SCHWARZE UND BRAUNE KLEMMEN VERWENDEN.**  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den oberen Bereich bei Erreichen des Höchstfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE ČERNOU A HNĚDOU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v horní části při maximální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС ЧАРНЕЈ І БРАЎЗЕЎЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень перакрывае верхнюю часть на самом высокаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень мінімальнага і максымальнага ўзровень.

قم باستخدام أطراف علبة الأقطاب الزرقاء والبنية. في هذه الحالة يغلط منظم المستوى في الأعلى عند أقصى مستوى. يتم ضبط المستويات الأدنى والأقصى باختلاف المسافة ما بين العوامة والنقل الموازن.  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den oberen Bereich bei Erreichen des Höchstfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE ČERNOU A HNĚDOU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v horní části při maximální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС ЧАРНЕЈ І БРАЎЗЕЎЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень змыкае на гóрзе на максымальнаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень міні. і макс.  
**Используйте черный и коричневый зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает верхнюю часть на самом высокаму узровень. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

قم باستخدام أطراف علبة الأقطاب السوداء والبنية. في هذه الحالة يغلط منظم المستوى في الأعلى عند أقصى مستوى. يتم ضبط المستويات الأدنى والأقصى باختلاف المسافة ما بين العوامة والنقل الموازن.  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den unteren Bereich bei Erreichen des Mindestfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE ČERNOU A MODROU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v dolní části při minimální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС ЧАРНЕЈ І НЕБІЕСКІЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень змыкае на доле на мінімальнаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень міні. і макс.  
**Используйте черный и синий зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает нижнюю часть до минимального уровня. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

**ISOLARE CON CURA IL TERMINALE NON UTILIZATO - Pay attention to carefully isolate the unused terminal**  
**Die nicht verwendeten Klammern vorschriftsmäßig isolieren - Isolier avec soin la borne qui n'est pas utilisée**  
**Ретлівае заізолюйце пероўжытую сворку - Starannie zaizolowuj nie używaną końcówkę**  
**ملحوظة هامة: عزل بقناية الطرف غير المستخدم**

**UTILISER LES TERMINAL BLU MARRONE**  
In questa condizione il Regolatore di Livello chiude in alto al massimo livello. Variando la distanza tra il galleggiante ed il contropeso, si ha la regolazione dei livelli Min. e Max.  
**USE THE BLUE AND BROWN TERMINALS.**  
In this condition, the level regulator closes in the upper part at the max. level. By changing the distance between the regulator and the counterweight, the control of the Min. and Max. levels is obtained.  
**INSTALLATION POUR VIDANGE**  
Utiliser les bornes de couleur bleu et marron Dans cette condition, le régulateur de niveau bloque en haut le niveau maximum. Si on modifie la distance entre le flotteur et le contrepoids, on obtient le réglage des niveaux min. et max.  
**SCHWARZE UND BRAUNE KLEMMEN VERWENDEN.**  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den oberen Bereich bei Erreichen des Höchstfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE MODROU A HNĚDOU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v horní části při maximální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС БЛУ І БРАЎЗЕЎЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень змыкае на гóрзе на максымальнаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень міні. і макс.  
**Используйте синий и коричневый зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает верхнюю часть на самом высокаму узровень. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

**UŻYWAĆ NIEBIESKIEJ I BRĄZOWEJ KOŃCÓWKI**  
W tym stanie regulator poziomu zamyka na górze na maksymalnym poziomie. Poprzez zmianę odległości między pływakiem i przeciwważeniem otrzymuje się regulację poziomu min. i maks.  
**Используйте синий и коричневый зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает верхнюю часть на самом высокаму узровень. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

قم باستخدام أطراف علبة الأقطاب الزرقاء والبنية. في هذه الحالة يغلط منظم المستوى في الأعلى عند أقصى مستوى. يتم ضبط المستويات الأدنى والأقصى باختلاف المسافة ما بين العوامة والنقل الموازن.  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den oberen Bereich bei Erreichen des Höchstfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE ČERNOU A HNĚDOU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v horní části při maximální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС ЧАРНЕЈ І БРАЎЗЕЎЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень перакрывае верхнюю часть на самом высокаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень мінімальнага і максымальнага ўзровень.

قم باستخدام أطراف علبة الأقطاب السوداء والبنية. في هذه الحالة يغلط منظم المستوى في الأعلى عند أقصى مستوى. يتم ضبط المستويات الأدنى والأقصى باختلاف المسافة ما بين العوامة والنقل الموازن.  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den unteren Bereich bei Erreichen des Mindestfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE ČERNOU A MODROU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v dolní části při minimální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС ЧАРНЕЈ І НЕБІЕСКІЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень змыкае на доле на мінімальнаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень міні. і макс.  
**Используйте черный и синий зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает нижнюю часть до минимального уровня. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

**ISOLARE CON CURA IL TERMINALE NON UTILIZATO - Pay attention to carefully isolate the unused terminal**  
**Die nicht verwendeten Klammern vorschriftsmäßig isolieren - Isolier avec soin la borne qui n'est pas utilisée**  
**Ретлівае заізолюйце пероўжытую сворку - Starannie zaizolowuj nie używaną końcówkę**  
**ملحوظة هامة: عزل بقناية الطرف غير المستخدم**

**UTILISER LES TERMINAL BLU MARRONE**  
In questa condizione il Regolatore di Livello chiude in alto al massimo livello. Variando la distanza tra il galleggiante ed il contropeso, si ha la regolazione dei livelli Min. e Max.  
**USE THE BLUE AND BROWN TERMINALS.**  
In this condition, the level regulator closes in the upper part at the max. level. By changing the distance between the regulator and the counterweight, the control of the Min. and Max. levels is obtained.  
**INSTALLATION POUR VIDANGE**  
Utiliser les bornes de couleur bleu et marron Dans cette condition, le régulateur de niveau bloque en haut le niveau maximum. Si on modifie la distance entre le flotteur et le contrepoids, on obtient le réglage des niveaux min. et max.  
**SCHWARZE UND BRAUNE KLEMMEN VERWENDEN.**  
In diesem Betriebsmodus schließt der Schwimmerschalter den oberen Bereich bei Erreichen des Höchstfüllstands. Durch Veränderung des Abstands zwischen Schwimmer und Gegengewicht wird der Höchst- bzw. Mindestfüllstand eingestellt.  
**POUŽITE MODROU A HNĚDOU SVORKU.**  
V tomto stavu regulátor hladiny sepne v horní části při maximální hladině. Změnou vzdálenosti mezi plovákem a protizávažím se provádí nastavení Min. a Max. hladiny.  
**УЗУС БЛУ І БРАЎЗЕЎЕЈ КОНЦОВКІ.**  
В тым стане регулятор узровень змыкае на гóрзе на максымальнаму узровень. Регулююча расстанне між плавком і протываважнем атрымлівае ся рэгуляцыя узровень міні. і макс.  
**Используйте синий и коричневый зажимы.**  
В этом состоянии регулятор уровня перекрывает верхнюю часть на самом высокаму узровень. Регулируя расстояние между поплавком и противовесом, он осуществляет регулирование минимального и максимального уровней.

**GARANZIA**  
IL REGOLATORE DI LIVELLO FAES è garantito al consumatore finale per 6 mesi dalla data di acquisto. In base a questa garanzia limitata, durante questo periodo ed escluse le condizioni riportate di seguito, FAES sostituisce il prodotto che risulta essere difettoso previa verifica funzionale e Franco Fabbrica. Eventuali necessari interventi del costruttore presso il cliente saranno a carico di quest'ultimo. La garanzia limitata non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile a tutela dei consumatori finali. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sarà la sola ed unica salvaguardia del cliente e né FAES né il suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale diretto e/o indiretto derivante dalla violazione delle condizioni di garanzia sotto riportate. Al fine dell'operatività della presente garanzia limitata il REGOLATORE DI LIVELLO FAES dovrà essere installato da personale altamente qualificato nel rispetto delle istruzioni di installazione fornite da FAES.  
**LA GARANZIA NON VIENE APPLICATA:**  
A) danni dovuti da fulmini o condizioni che sfuggono al controllo di FAES;  
B) difetti, malfunzionamenti e danni derivanti da una non corretta installazione e/o installazione non conforme alle istruzioni fornite dal produttore;  
C) quasi, malfunzionamenti e danni causati da abuso, uso improprio e/o non conforme alle specifiche del prodotto, incidente, negligenza ed omissione manutenzione;  
D) installazione non conforme alle norme locali;  
E) unità riparata e/o modificata senza preventiva autorizzazione di FAES;  
F) Sturungen, Fehlfunktionen und Schäden durch Sedimentation und/oder stratifikationen kompakte die possono impedire il movimento del REGOLATORE FAES;  
G) quasi, malfunzionamenti e danni causati da intrusioni accidentali di eventuali particelle e/o organi esterni che impediscano il movimento del REGOLATORE FAES;  
H) Il consumatore si assume tutte le responsabilità e gli oneri di rimozione e reinstallazione. Qualsiasi prodotto da riparare e/o sostituire ai sensi della presente garanzia dovrà essere restituito a FAES.

**WARRANTY**  
THE FAES LEVEL REGULATOR shall be under warranty to the final consumer for 6 months following the date of purchase. Under the terms of this limited warranty, during the stipulated period and with the exclusion of the conditions listed below, FAES shall replace products which are found to be defective subject to functional testing and Ex Works. Any work which the manufacturer may need to carry out on the client's premises shall be at the expense of the latter. The limited warranty shall not affect the rights of the client as prescribed by law under applicable national legislation for the protection of final consumers. In the absence of applicable national legislation, this warranty shall be the client's sole protection, and neither FAES nor its distributor shall be held responsible for any accidental damage directly or indirectly resulting from the violation of the warranty conditions listed below. In order for this limited warranty to be valid, the FAES LEVEL REGULATOR must be installed by fully qualified personnel in compliance with the installation instructions supplied by FAES.  
**THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO:**  
A) damages due to lightning or conditions beyond the control of FAES;  
B) defects, malfunctions and damages caused by incorrect installation and/or installation which does not comply with the instructions supplied by the producer;  
C) faults, malfunctions and damages caused by abuse, misuse and/or use which does not comply with product specifications, accident, negligence and failure to perform maintenance;  
D) installation which does not comply with local regulations;  
E) units which have been repaired and/or modified without prior authorisation from FAES;  
F) Störungen, Fehlfunktionen und Schäden durch Sedimentation und/oder stratifikationen kompakte die could hinder the movement of the FAES LEVEL REGULATOR;  
G) faults, malfunctions and damages caused by the accidental introduction of particles and/or foreign bodies which hinder the movement of the FAES LEVEL REGULATOR;  
H) The consumer shall assume all responsibilities and expenses for removal and reinstallation. Any product which is to be repaired and/or replaced under the terms of this warranty must be returned to FAES.

**GARANZIA**  
LE REGULATEUR DE NIVEAU FAES est garanti au consommateur final pendant 6 mois à compter de sa date d'achat. Conformément à cette garantie limitée, pendant cette période et à l'exclusion des conditions mentionnées ci-dessus, FAES remplace le produit défectueux après vérification de son fonctionnement et prix départ usine. Les éventuelles interventions du fabricant chez le client sont à la charge de ce dernier. La garantie limitée n'a pas d'influence sur les droits du clients prescrits par la loi, en fonction de la législation nationale applicable en matière de droit des consommateurs. En l'absence d'une réglementation nationale applicable, cette garantie sera la seule et unique protection du client et ni FAES ni son distributeur ne seront responsables en cas de dommages accidentels directs et/ou indirects découlant de la violation des conditions de garantie indiquées ci-après. A échéance de la présente garantie limitée, le REGULATEUR DE NIVEAU FAES devra être installé par du personnel hautement qualifié dans le respect des instructions de montage fournies par FAES.  
**LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS EN CAS DE:**  
A) dommages causés par la foudre ou les conditions échappant au contrôle de FAES;  
B) défauts, dysfonctionnements et dégâts provenant d'une mauvaise installation et/ou d'une installation non conforme aux instructions fournies par le fabricant;  
C) pannes, dysfonctionnements et dégâts causés par une utilisation abusive, incorrecte et/ou non conforme aux spécifications du produits, accident, négligence et absence d'entretien;  
D) installation non conforme aux normes locales;  
E) unité réparée et/ou modifiée sans autorisation préalable de FAES;  
F) pannes, dysfonctionnements et dommages causés par les sédimentations et/ou les stratifications compactes pouvant empêcher le mouvement du REGULATEUR FAES;

**GARANZIA**  
REGULATOR POZIOMU FAES jest objęty gwarancją dla użytkownika końcowego przez 6 miesięcy od daty zakupu. Na podstawie tej ograniczonej gwarancji, podczas tego okresu i z wyłączeniem warunków określonych dalej, FAES dokona wymiany produktu uznanego za wadliwy po kontroli funkcjonalnej zgodnie z Formułą Ex Works. Eventualne konieczne interwencje producenta wykonywane u klienta będą się odbywały na koszt tego ostatniego. Ograniczona gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia klienta wynikające z mającego zastosowanie prawodawstwa krajowego w zakresie ochrony użytkowników końcowych. W przypadku braku odpowiednich przepisów krajowych niniejsza gwarancja będzie stanowić jedyną i wyłączną zabezpieczenie Klienta i ni firma FAES, ani jej dystrybutor nie będą odpowiedzialni za żadne szkody, bezpośrednio i/lub pośrednio, wynikające z naruszenia określonych poniżej warunków gwarancji. Aby niniejsza ograniczona gwarancja była wiążąca, REGULATORY POZIOMU FAES musi zostać zainstalowany przez personel o wysokich kwalifikacjach w zakresie instrukcji instalacji dostarczonych przez firmę FAES.  
**GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:**  
A) szkody wynikające z uderzenia pioruna lub z sytuacji pozostających poza kontrolą FAES;  
B) wady, błędy działania i szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji i/lub instalacji niezgodnej z instrukcjami dostarczonymi przez producenta;  
C) awarie, błędy działania i szkody spowodowane przypadkowym dostaniem się do wewnątrz cząstek i/lub ciała obcych utrudniających ruch REGULATORY POZIOMU FAES;  
D) uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowaną ingerencję w urządzenie, uszkodzenia spowodowane przez uszkodzenia mechaniczne, zaniedbanie i/lub niewłaściwą konserwację;

**GARANZIA**  
REGULATORE DI LIVELLO FAES è garantito al consumatore finale per 6 mesi dalla data di acquisto. In base a questa garanzia limitata, durante questo periodo ed escluse le condizioni riportate di seguito, FAES sostituisce il prodotto che risulta essere difettoso previa verifica funzionale e Franco Fabbrica. Eventuali necessari interventi del costruttore presso il cliente saranno a carico di quest'ultimo. La garanzia limitata non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile a tutela dei consumatori finali. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sarà la sola ed unica salvaguardia del cliente e né FAES né il suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale diretto e/o indiretto derivante dalla violazione delle condizioni di garanzia sotto riportate. Al fine dell'operatività della presente garanzia limitata il REGOLATORE DI LIVELLO FAES dovrà essere installato da personale altamente qualificato nel rispetto delle istruzioni di installazione fornite da FAES.  
**LA GARANZIA NON VIENE APPLICATA:**  
A) danni dovuti da fulmini o condizioni che sfuggono al controllo di FAES;  
B) difetti, malfunzionamenti e danni derivanti da una non corretta installazione e/o installazione non conforme alle istruzioni fornite dal produttore;  
C) quasi, malfunzionamenti e danni causati da abuso, uso improprio e/o non conforme alle specifiche del prodotto, incidente, negligenza ed omissione manutenzione;  
D) installazione non conforme alle norme locali;  
E) unità riparata e/o modificata senza preventiva autorizzazione di FAES;  
F) Sturungen, Fehlfunktionen und Schäden durch Sedimentation und/oder stratifikationen kompakte die possono impedire il movimento del REGOLATORE FAES;  
G) quasi, malfunzionamenti e danni causati da intrusioni accidentali di eventuali particelle e/o organi esterni che impediscano il movimento del REGOLATORE FAES;  
H) Il consumatore si assume tutte le responsabilità e gli oneri di rimozione e reinstallazione. Qualsiasi prodotto da riparare e/o sostituire ai sensi della presente garanzia dovrà essere restituito a FAES.

**GARANTEE**  
Der Endverbraucher erhält eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum auf den FÜLLSTANDSREGLER FAES. Auf Grundlage dieser eingeschränkten Garantie ersetzt FAES, während dieser Laufzeit und unter Ausschluss der nachstehend aufgeführten Bedingungen, die Produkte, die sich nach einer Funktionsüberprüfung als defekt erweisen, frei ab Werk. Eventuelle notwendige Eingriffe des Herstellers beim Kunden gehen zu Lasten des letzteren. Die eingeschränkte Garantie beeinträchtigt nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Rechte des Kunden im Rahmen der nationalen Gesetzgebung zum Schutz der Endverbraucher. Bei Fehlen einer anwendbaren nationalen Gesetzgebung ist diese Garantie der einzige Schutz des Kunden, und weder FAES noch sein Vertriebshändler haften für irgendwelche direkten und/oder indirekten Schäden, die aus der Verletzung der nachfolgenden Garantiebedingungen entstehen. Im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie muss der FÜLLSTANDSREGLER FAES von hochqualifiziertem Personal unter Berücksichtigung der von FAES zur Verfügung gestellten Installationsanweisungen installiert werden.  
**IN FOLGENDEN FÄLLEN KOMMT DIE GARANTIE NICHT ZUR ANWENDUNG:**  
A) Schäden aufgrund von Blitzen oder Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von FAES liegen;  
B) Defekte, Fehlfunktionen und Schäden, die durch unsachgemäße Installation und/oder nicht konforme Installation mit den Herstelleranweisungen entstanden sind;  
C) Störungen, Fehlfunktionen und Schäden, die durch Missbrauch, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch und/oder Gebrauch nicht gemäß den Produktspezifikationen, Unfall, Fahrlässigkeit und fehlende Wartung entstanden sind;  
D) Eine nicht mit den örtlichen Vorschriften konforme Installation;  
E) Reparaturen und/oder veränderte Einheit ohne vorherige Genehmigung von FAES;  
F) Störungen, Fehlfunktionen und Schäden, die durch Sedimentation und/oder Bildung kompakter Schichten entstanden sind, die die Bewegung des REGULERS FAES behindern können;  
G) Störungen, Fehlfunktionen und Schäden, die durch das versehentliche Eindringen von eventuellen Teilchen und/oder äußeren Stoffen entstanden sind, die die Bewegung des REGULERS FAES behindern;  
Der Verbraucher übernimmt die gesamte Haftung und alle Kosten in Bezug auf Entfernung und Neuinstallation. Jedes Produkt, das im Rahmen dieser Garantie repariert und/oder ausgetauscht wird, muss an FAES zurückgegeben werden.

**DE**  
Der Endverbraucher erhält eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum auf den FÜLLSTANDSREGLER FAES. Auf Grundlage dieser eingeschränkten Garantie ersetzt FAES, während dieser Laufzeit und unter Ausschluss der nachstehend aufgeführten Bedingungen, die Produkte, die sich nach einer Funktionsüberprüfung als defekt erweisen, frei ab Werk. Eventuelle notwendige Eingriffe des Herstellers beim Kunden gehen zu Lasten des letzteren. Die eingeschränkte Garantie beeinträchtigt nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Rechte des Kunden im Rahmen der nationalen Gesetzgebung zum Schutz der Endverbraucher. Bei Fehlen einer anwendbaren nationalen Gesetzgebung ist diese Garantie der einzige Schutz des Kunden, und weder FAES noch sein Vertriebshändler haften für irgendwelche direkten und/oder indirekten Schäden, die aus der Verletzung der nachfolgenden Garantiebedingungen entstehen. Im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie muss der FÜLLSTANDSREGLER FAES von hochqualifiziertem Personal unter Berücksichtigung der von FAES zur Verfügung gestellten Installationsanweisungen installiert werden.  
**IN FOLGENDEN FÄLLEN KOMMT DIE GARANTIE NICHT ZUR ANWENDUNG:**  
A) Schäden aufgrund von Blitzen oder Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von FAES liegen;  
B) Defekte, Fehlfunktionen und Schäden, die durch unsachgemäße Installation und/oder nicht konforme Installation mit den Herstelleranweisungen entstanden sind;  
C) Störungen, Fehlfunktionen und Schäden, die durch Missbrauch, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch und/oder Gebrauch nicht gemäß den Produktspezifikationen, Unfall, Fahrlässigkeit und fehlende Wartung entstanden sind;  
D) Eine nicht mit den örtlichen Vorschriften konforme Installation;  
E) Reparaturen und/oder veränderte Einheit ohne vorherige Genehmigung von FAES;  
F) Störungen, Fehlfunktionen und Schäden, die durch Sedimentation und/oder Bildung kompakter Schichten entstanden sind, die die Bewegung des REGULERS FAES behindern können;  
G) Störungen, Fehlfunktionen und Schäden, die durch das versehentliche Eindringen von eventuellen Teilchen und/oder äußeren Stoffen entstanden sind, die die Bewegung des REGULERS FAES behindern;  
Der Verbraucher übernimmt die gesamte Haftung und alle Kosten in Bezug auf Entfernung und Neuinstallation. Jedes Produkt, das im Rahmen dieser Garantie repariert und/oder ausgetauscht wird, muss an FAES zurückgegeben werden.

**ZARUKA**  
Na REGULATORY HLADINY FAES je koncovým uživatelem poskytována záruka v délce 6 měsíců od data zakoupení. Na základě této omezené záruky v dané záruční lhůtě, s výjimkou níže uvedených případů, společnost FAES zajistí bezplatnou výměnu výrobku, který byl uznan za vadný během funkční prověrky v závodě výrobce. Případné nezbytné zákrky výrobce v sídle zakazníka bude hradiť zakazník. Omezená záruka nijak nepadá práva zakazníka, stanovená příslušnými vnitrostátními právními předpisy pro ochranu zájmů koncových uživatelů. Pokud takové vnitrostátní předpisy nepostupí, tato záruka bude pro zákazníka považována za závaznou. To znamená, že jak společnost FAES, tak distributori pověření touto společností, nemohou odpovědní za případné přímé a/nebo nepřímé škody, způsobené porušením dle uvedených záručních podmínek. Pro účinnost této omezené záruky musí být REGULATOR HLADINY FAES instalován výsokce kvalifikovaným personálem, za dodržení pokynů pro instalaci, dodanými společností FAES.  
**ZARUKA SE NEVZTAHUJE NA:**  
A) škody způsobené blesky nebo událostmi, které jsou mimo kontrolu společnosti FAES;  
B) vady, funkční poruchy a škody způsobené nesprávnou instalací a/nebo instalací provedenou v rozporu s pokyny výrobce;  
C) závady, funkční poruchy a škody způsobené zneužitím, nevhodným použitím a/nebo použitím v rozporu s pokyny pro použití výrobku, nehodami, nehodami a nedostatečnou údržbou;  
D) instalace provedené v rozporu s místními právními předpisy;  
E) výrobky, které byly opraveny a/nebo upraveny bez předchozího souhlasu společnosti FAES;  
F) závady, funkční poruchy a škody způsobené sedimentací a/nebo usazenými vstřikmi, které brání pohybu REGULATORY FAES;  
G) závady, funkční poruchy a škody způsobené případným náhodným vnikem částic a/nebo cizích těles, které brání pohybu REGULATORY FAES;  
Uživatel nese veškerou odpovědnost a hradi veškeré náklady za demontáž a zpětnou instalaci. Veškeré výrobky určené pro opravu a/nebo výměnu die této záruky musí být vráceny společnosti FAES.

**CS**  
Na REGULATORY HLADINY FAES je koncovým uživatelem poskytována záruka v délce 6 měsíců od data zakoupení. Na základě této omezené záruky v dané záruční lhůtě, s výjimkou níže uvedených případů, společnost FAES zajistí bezplatnou výměnu výrobku, který byl uznan za vadný během funkční prověrky v závodě výrobce. Případné nezbytné zákrky výrobce v sídle zakazníka bude hradiť zakazník. Omezená záruka nijak nepadá práva zakazníka, stanovená příslušnými vnitrostátními právními předpisy pro ochranu zájmů koncových uživatelů. Pokud takové vnitrostátní předpisy nepostupí, tato záruka bude pro zákazníka považována za závaznou. To znamená, že jak společnost FAES, tak distributori pověření touto společností, nemohou odpovědní za případné přímé a/nebo nepřímé škody, způsobené porušením dle uvedených záručních podmínek. Pro účinnost této omezené záruky musí být REGULATOR HLADINY FAES instalován výsokce kvalifikovaným personálem, za dodržení pokynů pro instalaci, dodanými společností FAES.  
**ZARUKA SE NEVZTAHUJE NA:**  
A) škody způsobené blesky nebo událostmi, které jsou mimo kontrolu společnosti FAES;  
B) vady, funkční poruchy a škody způsobené nesprávnou instalací a/nebo instalací provedenou v rozporu s pokyny výrobce;  
C) závady, funkční poruchy a škody způsobené zneužitím, nevhodným použitím a/nebo použitím v rozporu s pokyny pro použití výrobku, nehodami, nehodami a nedostatečnou údržbou;  
D) instalace provedené v rozporu s místními právními předpisy;  
E) výrobky, které byly opraveny a/nebo upraveny bez předchozího souhlasu společnosti FAES;  
F) závady, funkční poruchy a škody způsobené sedimentací a/nebo usazenými vstřikmi, které brání pohybu REGULATORY FAES;  
G) závady, funkční poruchy a škody způsobené případným náhodným vnikem částic a/nebo cizích těles, které brání pohybu REGULATORY FAES;  
Uživatel nese veškerou odpovědnost a hradi veškeré náklady za demontáž a zpětnou instalaci. Veškeré výrobky určené pro opravu a/nebo výměnu die této záruky musí být vráceny společnosti FAES.

**PL**  
REGULATOR POZIOMU FAES jest objęty gwarancją dla użytkownika końcowego przez 6 miesięcy od daty zakupu. Na podstawie tej ograniczonej gwarancji, podczas tego okresu i z wyłączeniem warunków określonych dalej, FAES dokona wymiany produktu uznanego za wadliwy po kontroli funkcjonalnej zgodnie z Formułą Ex Works. Eventualne konieczne interwencje producenta wykonywane u klienta będą się odbywały na koszt tego ostatniego. Ograniczona gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia klienta wynikające z mającego zastosowanie prawodawstwa krajowego w zakresie ochrony użytkowników końcowych. W przypadku braku odpowiednich przepisów krajowych niniejsza gwarancja będzie stanowić jedyną i wyłączną zabezpieczenie Klienta i ni firma FAES, ani jej dystrybutor nie będą odpowiedzialni za żadne szkody, bezpośrednio i/lub pośrednio, wynikające z naruszenia określonych poniżej warunków gwarancji. Aby niniejsza ograniczona gwarancja była wiążąca, REGULATORY POZIOMU FAES musi zostać zainstalowany przez personel o wysokich kwalifikacjach w zakresie instrukcji instalacji dostarczonych przez firmę FAES.  
**GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:**  
A) szkody wynikające z uderzenia pioruna lub z sytuacji pozostających poza kontrolą FAES;  
B) wady, błędy działania i szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji i/lub instalacji niezgodnej z instrukcjami dostarczonymi przez producenta;  
C) awarie, błędy działania i szkody spowodowane przypadkowym dostaniem się do wewnątrz cząstek i/lub ciała obcych utrudniających ruch REGULATORY POZIOMU FAES;  
D) uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowaną ingerencję w urządzenie, uszkodzenia spowodowane przez uszkodzenia mechaniczne, zaniedbanie i/lub niewłaściwą konserwację;

**GARANZIA**  
Il regolatore di livello FAES è garantito al consumatore finale per 6 mesi dalla data di acquisto. In base a questa garanzia limitata, durante questo periodo ed escluse le condizioni riportate di seguito, FAES sostituisce il prodotto che risulta essere difettoso previa verifica funzionale e Franco Fabbrica. Eventuali necessari interventi del costruttore presso il cliente saranno a carico di quest'ultimo. La garanzia limitata non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile a tutela dei consumatori finali. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sarà la sola ed unica salvaguardia del cliente e né FAES né il suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale diretto e/o indiretto derivante dalla violazione delle condizioni di garanzia sotto riportate. Al fine dell'operatività della presente garanzia limitata il regolatore di livello FAES dovrà essere installato da personale altamente qualificato nel rispetto delle istruzioni di installazione fornite da FAES.  
**LA GARANZIA NON VIENE APPLICATA:**  
A) danni dovuti da fulmini o condizioni che sfuggono al controllo di FAES;  
B) difetti, malfunzionamenti e danni derivanti da una non corretta installazione e/o installazione non conforme alle istruzioni fornite dal produttore;  
C) quasi, malfunzionamenti e danni causati da abuso, uso improprio e/o non conforme alle specifiche del prodotto, incidente, negligenza ed omissione manutenzione;  
D) installazione non conforme alle norme locali;  
E) unità riparata e/o modificata senza preventiva autorizzazione di FAES;  
F) Sturungen, Fehlfunktionen und Schäden durch Sedimentation und/oder stratifikationen kompakte die possono impedire il movimento del REGOLATORE FAES;  
G) quasi, malfunzionamenti e danni causati da intrusioni accidentali di eventuali particelle e/o organi esterni che impediscano il movimento del REGOLATORE FAES;  
H) Il consumatore si assume tutte le responsabilità e gli oneri di rimozione e reinstallazione. Qualsiasi prodotto da riparare e/o sostituire ai sensi della presente garanzia dovrà essere restituito a FAES.

**RU**  
Гарантия на РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ производства компании FAES предоставляется конечному потребителю на 6 месяцев с момента приобретения. На основании этой ограниченной гарантии, в течение этого периода и за исключением условий, указанных ниже, компания FAES заменит изделие, в котором в результате функциональных испытаний обнаружались дефекты, на условия «Франко-завод» (самовывоз). Любые работы производителя, на которых настаивает заказчик, будут оплачиваться заказчиком. Ограниченная гарантия не влияет на законные права заказчика, предусмотренные в соответствии с национальным законодательством, применимым к защите конечных потребителей. При отсутствии применимого национального законодательства настоящей гарантией является единственной и исключительной гарантией для клиента, и ни компания FAES, ни ее дистрибьютор не несут ответственности за любые случайный прямой и (или) косвенный ущерб, возникший в результате нарушения условий гарантии, как указано ниже. В целях обеспечения эффективности настоящей ограниченной гарантии, РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ производства компании FAES должен устанавливаться высококвалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями по установке, предоставленным компанией FAES.  
**ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:**  
A) повреждения, вызванные воздействием молний или условиями, не зависящими от компании FAES;  
B) дефекты, неисправности и повреждения, вызванные некорректной установкой и (или) установкой, произведенной не в соответствии с инструкциями, предоставленными производителем;  
C) сбои, неисправности и ущерб, возникшие в результате злоупотребления, неправильного использования и (или) несоблюдения технических требований к изделию, аварии, небрежности и непроведения технического обслуживания;  
D) установку, не соответствующую местным нормам;  
E) блок, отремонтированный и (или) модифицированный без предварительного разрешения компании FAES;  
F) сбой, неисправности и повреждения, вызванные образованием осадка и (или) плотными наслоениями, которые могут препятствовать движению РЕГУЛЯТОРА производства компании FAES;  
G) сбой, неисправности и повреждения, вызванные случайным проникновением каких-либо частиц и (или) внешних деталей, препятствующих движению РЕГУЛЯТОРА производства компании FAES;  
Потребитель принимает на себя все обязанности и расходы по устранению таких препятствий и переустановке изделия. Любое изделие, подлежащее ремонту и (или) замене в соответствии с настоящей гарантией, должно быть возвращено компании и FAES.

**AR**  
منظم مستوى الماء من شركة فايس "FAES" هو منتج مضمون للمستهلك النهائي لمدة 6 أشهر من تاريخ الشراء. بناء على هذا الضمان المحدود، أثناء هذه الفترة وبمستأدء الشروط الواردة أثناء اشتداد شركة فايس "FAES" المنتج الذي يتضح أنه معيب بشرط الفحص الوظيفي وتسلم المنتج. أية تجاوزات لزاماً من جانب الشركة المصنعة لدى الفحوق ستكون على نفقة العميل. لا يؤثر الضمان المحدود على حقوق العميل المتكاملة في القانون وقتا للتشريع الوطني المطبق لحماية المستهلكين النهائيين. في حالة عدم وجود تشريع وطني ملحق، سيكون هذا الضمان هو الحامي الوحيد والغريب للمعلم ولن تكون شركة فايس "FAES" ولا الموزع مسؤولة عن أي ضرر عرضي مباشر أو غير مباشر ناتج عن انتهاك شروط الضمان الواردة أثناء. بهدف استمرار عمل هذا الضمان المحدود يجب تثبيت منظم مستوى الماء من شركة فايس "FAES" بواسطة فني عالي التأهيل مع الامتثال لإرشادات التثبيت المزدودة من شركة فايس "FAES".

**PL**  
REGULATOR POZIOMU FAES jest objęty gwarancją dla użytkownika końcowego przez 6 miesięcy od daty zakupu. Na podstawie tej ograniczonej gwarancji, podczas tego okresu i z wyłączeniem warunków określonych dalej, FAES dokona wymiany produktu uznanego za wadliwy po kontroli funkcjonalnej zgodnie z Formułą Ex Works. Eventualne konieczne interwencje producenta wykonywane u klienta będą się odbywały na koszt tego ostatniego. Ograniczona gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia klienta wynikające z mającego zastosowanie prawodawstwa krajowego w zakresie ochrony użytkowników końcowych. W przypadku braku odpowiednich przepisów krajowych niniejsza gwarancja będzie stanowić jedyną i wyłączną zabezpieczenie Klienta i ni firma FAES, ani jej dystrybutor nie będą odpowiedzialni za żadne szkody, bezpośrednio i/lub pośrednio, wynikające z naruszenia określonych poniżej warunków gwarancji. Aby niniejsza ograniczona gwarancja była wiążąca, REGULATORY POZIOMU FAES musi zostać zainstalowany przez personel o wysokich kwalifikacjach w zakresie instrukcji instalacji dostarczonych przez firmę FAES.  
**GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA W NASTĘPUJĄ**

## INSTALLAZIONE E ISTRUZIONE PER L'USO

IT

Il Regolatore di livello è certificato a 50°C.

**CAVO:** H07RN-F 1mm 3 conduttori flessibile / H05VV-F  
**GUSCIO ESTERNO:** Polipropilene antiurto no tossico; grado di protezione IP 68  
**SCHEDA ELETTRICA:** Tensione applicabile R-M = carico resistivo 250 VAC  
Massima portata contatti: 10(8) A TECNO 2  
Frequenza: 50/60 Hz  
N. cicli: 1E4  
**CLASSE DI ISOLAMENTO I / II:** TECNO 2 - Classe di isolamento I o II

**CARATTERISTICHE:** Funzionamento: 1B  
Grado di Protezione: Ip68 Tipo di Costruzione: dispositivo di comando su cavo  
Resistenza al fuoco: Categoria D flessibile  
Temp. dell'acqua: TL 50 PTI: 175  
Temp. ambiente: T50 Grado di inquinamento: 2

Il Regolatore di Livello deve essere usato con pompe provviste di protezione termica.  
Non usare il Regolatore di Livello come principale dispositivo di interruzione dell'alimentazione.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

- Controllare periodicamente il prodotto. L'involucro esterno non deve essere danneggiato in modo da compromettere la protezione. Sostituire il prodotto immediatamente se vengono sospettati o riscontrati danni.
- Il cavo H0VV-F può irrigidire nel corso del tempo. Monitorare che non ci siano irrigidimenti e screpolature in tal caso sostituire immediatamente il prodotto.
- Verificare periodicamente che il galleggiante sia libero di muoversi e di azionare l'interruttore.



**PERICOLO SCOSSA ELETTRICA**  
Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione o manutenzione.  
L'installazione deve essere effettuata da una persona qualificata e secondo le norme elettriche e idrauliche.  
**PERICOLO ESPLOSIONE O INCENDIO**  
Non utilizzare questo prodotto con liquidi infiammabili. Non installare in luoghi definiti pericolosi.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare lesioni gravi o mortali.  
Sostituire immediatamente il prodotto se il cavo è danneggiato o reciso.

**AVVERTENZA:** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

## SPECIFICATIONS

EN

This equipment is rated to 50°C.

**CABLE:** Flexible H07RN-F 1mm 3 conductor / H05VV-F also available  
**FLOAT HOUSING:** Non-toxic corrosion resistant polypropylene, has IP 68 protection  
**ELECTRICAL:** Type of Load R-M = resistance inductive load 250 VCA  
Rated Voltage: Maximum Pump Running Current: 10(8) A TECNO 2  
Frequency: 50/60 Hz  
Number of Automatic Cycles: 1E4  
**INSULATION CLASSES I or II:** Insulation Class I or II

**CONSTRUCTION DETAILS:** Type of Action: 1B  
Degree Protection: Ip68 Type of Construction: In-line cord control  
Resistance Heat Fire: Category D PTI: 175  
Water Temp: TL 50 Pollution Degree: 2  
Ambient Temp: T50

Switch must be used with pumps that provide integral thermal overload protection.  
Switch should not be used as main isolating switch for power supply.

## PREVENTIVE MAINTENANCE

- Periodically inspect the product. Check that the has not become worn or that the housing has not been damaged so as to impair the protection of the product. Replace the product immediately if any damage is found or suspected.
- H05VV-F cable can stiffen over time. Monitor for stiffening or cracking. Replace the product immediately if any damage is found or suspected.
- Periodically check to see that the float is free to move and operate the switch.



**ELECTRICAL SHOCK HAZARD**  
Disconnect power before installing or servicing this product. A qualified service person must install and service this product according to applicable electrical and plumbing codes.  
**EXPLOSION OR FIRE HAZARD**  
Do not use this product with inflammable liquids. Do not install in locations designated as hazardous.

Failure to follow these precautions could result in serious injury or death.  
Replace product immediately if switch cable damaged or severed.

**WARNING:** This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities, or with lack of experience and knowledge, unless they are supervised and instructed on the use of the device by a person responsible for their safety. Children must be monitored to ensure that they do not play with the device.

## INSTALLATION ET INSTRUCTIONS POUR L'USAGE

FR

Le régulateur de niveau est certifié à 50°C

**CÂBLE:** 3 conducteurs flexibles de 1mm/H05VV-F  
**CORPS APPAREIL:** polypropylène anti-choc, non-toxique; degré de protection IP 68  
**FICHE ÉLECTRIQUE:** Voltage applicable R-M = charge résistive 250 VCA  
Max. débit électrique par contact: 10(8) A TECNO 2  
Fréquence: 50/60 Hz  
Numéro de cycles: 1E4  
**CLASSE DE FONCTIONNEMENT I / II:** TECNO 2 - Classe de fonctionnement I o II

**CARACTÉRISTIQUES:** Type de construction: appareil de contrôle sur câble  
Classe de protection: Ip68 flexible  
Résistance au feu: Catégorie D PTI: 175 - Degré de production: 2  
Temp. de l'eau: TL 50 Verschmutzungsgrad: 2  
Temp. ambiante: T50 Fonctionnement: 1B

Le régulateur de niveau doit être utilisé avec pompes douées de protection thermique.  
N'utiliser pas le régulateur de niveau comme principal dispositif d'interruption de l'alimentation.

## ENTRETIEN PRÉVENTIF

- Contrôler périodiquement le produit. Le corps extérieur ne doit pas être abîmé de façon telle à compromettre la protection de l'appareil. En cas de dommages suspects ou réels, remplacer immédiatement le produit.
- Le câble H0VV-F peut se durcir dans le temps. Contrôler qu'il n'y ait pas des parties trop durcies ou craquelées et - en cas cas - remplacer immédiatement le produit.
- Vérifier périodiquement que le flotteur puisse bouger librement et actionner l'interrupteur.



**DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**  
Débrancher l'alimentation avant toute opération d'installation ou entretien.  
L'installation doit être effectuée par personnel qualifié et suivant les normes électriques et hydrauliques.  
**DANGER D'EXPLOSION OU INCENDIE**  
N'utiliser pas ce produit avec des liquides inflammables. Ne pas installer en endroits considérés dangereux.

Faute d'observer les précautions ci-dessus, de graves lésions ou des lésions mortelles peuvent être causés aux personnes. Remplacer immédiatement le produit si le câble est abîmé ou coupé.

**ATTENTION:** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'ils ne soient surveillés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## INSTALLATION UND BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Der Schwimmerschalter ist bis 50°C zertifiziert.

**KABEL:** H07RN-F 1 mm 3-adrig flexibel/ H05VV-F  
**GEHÄUSE:** Polypropylen, stoßfest, ungiftig, Schutzart Ip68  
**ELEKTRISCHE DATEN:** Anlegbare Spannung R-M = Belastungsspannung 250 V/AC Max.  
Schaltleistung: 10(8) A TECNO 2  
HzFrequenz: 50/60 Hz  
Počet cyklů: 1E4  
**TRÍDA ČINNOSTI I / II:** TECNO - Provozní třída I-II TECNO 2 - Provozní třída I-II MICRO - Provozní třída I

**EIGENSCHAFTEN:** Betrieb: 1B  
Schutzart: Ip68 Bauart: Schaltvorrichtung auf flexiblem Kabel  
Feuerbeständigkeit: Kategorie D PTI: 175  
Wassertemperatur: TL 50 Verschmutzungsgrad: 2  
Raumtemperatur: T50

Der Schwimmerschalter darf nur mit Pumpen mit Wärmeschutzschaltung verwendet werden. Den Schwimmerschalter nicht als Hauptschalter für die Unterbrechung der Stromversorgung verwenden.

## PRÄVENTIVWARTUNG

- Das Produkt regelmäßig kontrollieren. Das äußere Gehäuse darf keine Schäden aufweisen, damit dessen Schutzwirkung in vollem Umfang gewährleistet ist. Bei dem geringsten Verdacht auf Schäden oder bei tatsächlichen Schäden das Produkt sofort austauschen.
- Das Kabel H0VV-F kann mit der Zeit an Elastizität verlieren. Das Kabel regelmäßig kontrollieren. Wenn Versteifungen oder Risse auftreten, das Kabel sofort austauschen.
- Regelmäßig prüfen, ob sich der Schwimmer frei bewegen kann und den Schalter ungehindert betätigen kann.



**STROMSCHLAGEGFAHR**  
Vor allen Installations- und Wartungsarbeiten die Stromversorgung trennen.  
Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal und gemäß der geltenden elektrischen und hydraulischen Vorschriften ausgeführt werden.  
**EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR**  
Dieses Produkt niemals in Kombination mit entzündlichen Flüssigkeiten verwenden. Nicht in Gefahrenbereichen installieren.

Die Missachtung dieser Sicherheitsvorschriften kann Tod oder schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben. Bei Schnitten und sonstigen Schäden am Kabel das Gerät sofort austauschen.

**WARNING:** Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## INSTALACE A POKYNY PRO POUŽITÍ

CS

Regulátor hladiny je certifikován při teplotě 50 °C

**KABEL:** H07RN-F, pružný, s 3 vodiči a průřezem 1 mm<sup>2</sup> / H05VV-F  
**VNĚJŠÍ PĚLÁŠT:** netoxický polypropylen, odolný vůči nárazům, s třídou ochrany IP 68  
**ELEKTRICKÁ KARTA:** Aplikovatelné napětí R-M = odporová zátěž 250 V~  
Maximální proudová zátěž kontaktů: 10(8) A pro TECNO 2, 10 (4) A pro MICRO - MICRO  
Frekvence: 50/60 Hz  
Počet cyklů: 1E4  
**TRÍDA ČINNOSTI I / II:** TECNO - Provozní třída I-II TECNO 2 - Provozní třída I-II MICRO - Provozní třída I

**TECHNICKÉ PARAMETRY:** Provoz: 1B  
Třída ochrany: Ip68 Druh zařízení: řídicí zařízení s pružným kabelem  
Reakce na ohně: Kategorie D PTI: 175  
Teplota vody: TL 50 Stupeň znečištění: 2  
Teplota prostředí: T50

Regulátor hladiny musí být používán s čerpadly vybavenými tepelnou ochranou.  
Nepoužívejte regulátor hladiny jako hlavní zařízení pro přerušení napájení.

## PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

- Kontrolujte funkčnost výrobku v pravidelných intervalech. Vnější obal nesmí být poškozen, aby nedošlo k ohrožení ochrany. V případě podezření na poškození nebo v případě zjištění poškození proveďte výměnu výrobku.
- Kabel H0VV-F může časem ztuhnout. Kontrolujte, zda nedochází ke ztuhnutí a k popraskání, a v takovém případě proveďte okamžitou výměnu výrobku.
- Pravidelně kontrolujte, zda se plavák může volně pohybovat a uvádět do činnosti spínač.



**NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM Proudem**  
Před instalací nebo údržbou odpojte napájení. Instalace musí být provedena kvalifikovaným personálem v souladu s normami pro elektrické a hydraulické rozvody.  
**NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU**  
Nepoužívejte tento výrobek s hořlavými kapalinami. Neinstalujte jej na místech označovaných jako nebezpečná.

Nedodržení těchto varování může způsobit vážné nebo dokonce smrtelné ublížení na zdraví.  
V případě poškození nebo přezátžení kabelu proveďte okamžitou výměnu výrobku.

**VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, s výjimkou situací, kdy jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly touto osobou poučeny o používání spotřebiče. Děti musejí být pod dozorem osoby, která zajistí, že se s spotřebičem nebudou hrát.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALOWANIA I UŻYCIA

PL

Regulator poziomu posiada certyfikat na temperaturę 50°C

**KABEL:** H07RN-F 1mm 3 przewody, elastyczny / H05VV-F  
**OSŁONA ZEWNĘTRZNA:** Polipropylen antyuderzeniowy, nietoksyczny; stopień ochrony IP 68  
**KARTA ELEKTRYCZNA:** Napięcie doprowadzane R-M = obciążenie rezystancyjne 250 VAC  
Maksymalne natężenie przepływu w stykach: 10(8) A TECNO 2, 10 (4) A TECNO - MICRO  
Częstotliwość: 50/60 Hz  
Liczba cykli: 1E4  
**KLASA IZOLACJI I/II:** TECNO - Klasa działania I-II TECNO 2 - Klasa działania I o II MICRO - Klasa działania I

**DANE TECHNICZNE:** Działanie: 1B  
Stopień ochrony: Ip68 Typ konstrukcji: urządzenie sterujące na kablu  
Ognioodporność: Kategoria D PTI: 175  
Temp. wody: TL 50 Stwierdzenie: 2  
Temp. otoczenia: T50

Regulatora poziomu należy używać wraz z pompami wyposażonymi w ochronę termiczną. Nie używać regulatora poziomu w charakterze głównego urządzenia odcinającego dopływ zasilania.

## KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

- Okresowo sprawdzać produkt. Powłoka zewnętrzna nie powinna być uszkodzona w sposób, który ujemnie wpływa na jej zabezpieczenie. Wymienić natychmiast produkt w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń.
- Kabel H0VV-F z biegiem czasu może ulec wykształceniu. Monitorować, czy nie występują usztywnienia lub spęknięcia. W takim wypadku natychmiast wymienić produkt.
- Sprawdzać okresowo, czy pływak może swobodnie się poruszać i uruchamiać wyłącznik.



**NIEBEZPIECZYSTWO PORAZENIA PRĄDEM**  
Odłączyć dopływ napięcia przed instalowaniem lub konserwacją.  
Instalowanie powinna wykonać osoba wykwalifikowana zgodnie z normami elektrycznymi i hydraulicznymi.  
**NIEBEZPIECZYSTWO WYBUCHU LUB**  
Nie używać tego produktu z łatwopalnymi płynami. Nie instalować go w miejscach określonych jako niebezpieczne.

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych urazów. Wymienić natychmiast produkt, jeżeli kabel jest uszkodzony lub przecięty.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (także dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane w kwestii użycia urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby urządzenie pozostawało poza zasięgiem dzieci.

## Инструкция по установке и эксплуатации

RU

Регулятор уровня сертифицирован при 50°C

**КАБЕЛЬ:** H07RN-F 1 мм 3 гибких провода / H05VV-F  
**Внешний корпус:** Полипропилен ударопрочный нетоксичный; Степень защиты IP 68  
**ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА:** Приложенное напряжение R-M = резистивная нагрузка 250 ед. переменного тока  
Максимальная нагрузочная способность: 10 (8) - TECNO 2, 10 (4) - TECNO - MICRO  
Частота: 50/60 Гц  
Циклы: 1E4  
**КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ I / II:** TECNO – Категории рабочих режимов I – II TECNO 2 – Категории рабочих режимов I – II MICRO – Категории рабочих режимов I

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Режим работы: 1B  
Степень защиты: IP68 Тип конструкции: устройство регулирования  
Огнестойкость: Категория D гибкого кабеля  
Температура воды: TL 50 СИТ: 175  
Температура окружающей среды: T50 Степень загрязнения: 2

Регулятор уровня должен использоваться с насосами с термозащитой. Не используйте регулятор уровня как средство полного отключения электропитания

## ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически проверяйте устройство. Корпус не должен быть поврежден, чтобы не подвергать опасности защиту. Немедленно замените устройство, если обнаружены какие-либо повреждения.
- Кабель H0VV-F может стать более жестким с течением времени. Следите за тем, чтобы кабель не становился жестким и на нем не было трещин. В противном случае - замените устройство.
- Периодически проверяйте, чтобы поплавок мог свободно перемещаться и выполнять функции переключения.



**ОПАСНОСТЬ УДАРА ТОКОМ**  
Отключите питание перед установкой или техобслуживанием.  
Установка должна быть выполнена квалифицированным специалистом и в соответствии со всеми применимыми в электро- и водоснабжении нормами.  
**Опасность возгорания или взрыва**  
Не используйте это устройство с легковоспламеняющимися жидкостями. Не устанавливайте в опасных местах.

Несоблюдение этих требований может привести к серьезным травмам или смерти.  
Сразу замените прибор, если шнур поврежден или надрезан.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими необходимого опыта и знаний, за исключением случаев, когда операции выполняются под наблюдением ответственных лиц или после получения инструкции об использовании устройства от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.  
- يجب مراقبة الأطفال لتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

## التركيب وتعليمات الاستخدام

AR

منظم مستوى معتمد حتى 50 درجة مئوية

**كابل:** H07RN-F 1 مم 3 موصلات مرنة / H05VV-F  
**طبقة خارجية:** بولي بروبيلين مضاد للصدمات غير سام؛ درجة الحماية IP 68  
**الطبقة الكهربائية:** الجهد الذي يمكن استخدامه R-M = حمل مقاوم 250 فولت  
تأثر متبادل  
**درجة الحماية:** Ip68  
**المقاومة ضد النار:** الفئة D  
**درجة حرارة الماء:** TL 50  
**تردد:** 50/60 هرتز  
**عدد الدورات:** 1E4  
**نوع التشغيل:** IB  
**جهاز تحكم يعمل على كابل مر:** فئة التشغيل II/I  
**مؤشر حمل المسار:** 175  
**درجة التلوث:** 2

يجب استخدام منظم المستوى مع مضخات مزودة بجهاز حماية حرارية. لا تقم باستخدام منظم المستوى كجهاز رئيسي لانقطاع التغذية الكهربائية.

## الصيانة الوقائية

- قم بفحص المنتج دورياً. لا يجب أن يكون هناك تلف في الغطاء الخارجي، مما قد يحدث خلل في الحماية.
- قم بتبديل المنتج فوراً في حالة التلوث في وجود غطاء أو في حالة وجود
- من الممكن أن يتصلب الكابل H0VV-F بمرور الوقت. راقب المنتج أنه خالي من أي متصلب وتصدع، في هذه الحالة قم بتغييره على الفور.
- افحص دورياً أن العائمة حرة في الحركة وتعمل على تشغيل مفتاح التشغيل



**خطر الإصابة بصعقت كهربائية**  
افصل التغذية الكهربائية قبل إجراء عمليات التركيب أو الصيانة.  
يجب أن يقوم بعمليات التركيب شخص مؤهل ويقوم بها وفقاً للتقنيات المتعلقة بالهيدروالكهربائية والسارية.  
**خطر حدوث انفجار أو حريق.**  
لا تقم باستخدام هذا المنتج مع سوائل قابلة للاشتعال. لا تقم بتركيبه في أماكن خطرة.

قد يتسبب عدم إتباع هذه التحذيرات في حدوث جروح خطيرة أو جروح تتسبب في الوفاة. قم باستبدال المنتج على الفور في حالة تلف الكابل أو قطعه.

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو نقصهم الخبرة أو المعرفة بالجهاز ما لم يتم الإشراف عليهم أو تثقيفهم للتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.  
- يجب مراقبة الأطفال لتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.